



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich
REJONOWY ZAKŁAD NR 14/MB
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Armii Krajowej 30, tel. 074/815-15-57
NIP 896-000-23-44

Ząbkowice Śl., dnia 11.05.2020

OPINIA 078597

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja

nr 17/2 w Kudowa Zdrój

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Gmina Kudowa Zdrój
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Szczepański Krzysztof

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Z powodu braku wolnych przewodów kominowych proponuje się zgodnie z projektem wykonać przewód kominowy spalinowy i wentylacyjny oraz wentylację nawiewną dla podłączenia dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania na gaz w wydzielonym pomieszczeniu mieszkania nr 2.



Inne uwagi:



156481
BOK 6571/5/2020
2020-05-29

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: właściciela

^{1-egz. Zakład Kominiarski}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na: www.florian.wroc.pl/inne/rodo
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Kierownik Zakładu
Rejonowy Mistrz Kominiarski
Krzysztof Szczepański