



# „FLORIAN”

## BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

**„FLORIAN”**  
Spółdzielnia Pracy Usług Kominarskich  
REJONOWY ZAKŁAD NR 14/WB  
57-200 Żąbkowice Śląskie  
ul. Armii Krajowej 30, tel. 074/815-15-57  
NIP 896-000-23-44

Żąbkowice Śl., dnia 11.05.2020

### OPINIA

### 078595

#### z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja

nr 13/3 w Kudowa Zdrój

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Gmina Kudowa Zdrój  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Szczepański Krzysztof w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 1 po wcześniejszym odłączeniu od niego pieca kaflowego w mieszkaniu nr 3 oraz dokładnym oczyszczeniu przewodu kominowego i zabezpieczeniu go wkładem kominowym odpornym na destrukcyjne oddziaływanie spalin proponuje się przeznaczyć go na podłączenie dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania na gaz w pomieszczeniu kuchni mieszkania nr3. Wentylację wywiewną w pomieszczeniu kuchni proponuje się podłączyć do wolnego przewodu kominowego nr 2. Wentylację nawiewną należy wykonać zgodnie z projektem.



Inne uwagi:



156483

BOK 6573/5/2020  
2020-05-29

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Gmina Kudowa Zdrój

1-egz Zakład Kominarski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na: [www.florian.wroc.pl/inne/rodo](http://www.florian.wroc.pl/inne/rodo)  
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

#### OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

Kierownik Zakładu  
Rejonowy Mistrz Kominarski

Krzysztof Szczepański

Szkic orientacyjny:

