







LEGENDA:

-  Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t
-  Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t
-  Punkt elektryczno logiczny 2xgn 230V DATA kodowane 2xRJ45  
Zabudować w ramce poczwórnej  
Rozmieszczenie punktów ustalić w porozumieniu z Zamawiającym
-  Istniejąca rozdzielnica RG
-  R-IT - projektowana szafka RACK wisząca 6U z panelem wentylacyjnym  
drzwi przeźroczyste. W szafce zamontować switch'a zarządzalneog  
24x 10/100/1000 RJ-45



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Inwestor:  |  | Obiekt:   |  |
| Gmina Kudowa-Zdrój,<br>ul. Zdrojowa 24,<br>57-350 Kudowa-Zdrój                   |  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,<br>ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój<br>działka nr 162/10, obręb Stone, AM9 |  |
| Temat:   |  | Stadium:  |  |
| Przebudowa pomieszczeń Straży miejskiej<br>na potrzeby Ośrodka pomocy społecznej |  | PB  |  |
| Data:  |  | Branża:   |  |
| 06.2019  |  | E   |  |
| Projektant:  |  | Tytuł rysunku:  |  |
| mgr inż. Tomasz Nowicki<br>nr upr. DOS/0358/PBE/16                               |  | Rzut parteru<br>Instalacja gniazd wtykowych<br>230V i gniazd IT   |  |
| Skala:   |  | Nr rys.   |  |
| 1:50   |  | E-2   |  |



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
Inż. Edward Knapczyk

ul. Piastów 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl  
tel./fax: 71 345 51 00, 166 000 5 33-181 (GSM/Inet)