



UWAGA:  
Obciążenie należy rozłożyć równomiernie na poszczególne fazy

UKŁAD SECIOWY: TNS  
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
PRZED DOTYKIENIEM BEZPOŚREDNIM  
- IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH  
PRZED DOTYKIENIEM POŚREDNIM :  
- SAMOOCZYNNE WYKŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S  
- POŁĄCZENIA WYKŁĄCZAJĄCE



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

ul. Piastów 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: eknapczyk@gmail.com www.eknapczyk.pl  
tel./fax: 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:		Obiekt:	
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój działka nr 162/10, obręb Stone, AM9	
Temat:		Stadium:	
Przebudowa pomieszczeń Strazy miejskiej na potrzeby Ośrodka pomocy społecznej		PB	
Projektant:		Branża:	
mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr. DOŚ/0358/PBE/16		E	
Tytuł rysunku:		Data:	
Schemat istniejącej rozdzielni RG		09.2019	
Projektowane obwody.		Skala:	
		-	
		Nr rys.	
		E-3	