



LEGENDA:

- Łącznik oświetlenia podwójny IP20 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia pojedynczy IP20 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia pojedynczy hermetyczny IP44 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia schodowy 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia schodowy IP44 230V, 16A, p/t
- EM - minimalna wymagana wartość natężenia oświetlenia
- EM - 100Lx

- KINKIET IP44 LED 17W 595mm OPAL 4000K, ALUMINIUM
 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED DLN IP44 19W 4000K (AW 1H) ALUMINIUM
 - OPRAWA LED 25W, IP20 OPAL 1085 4000K (AW 1H) ALUMINIUM
 - OPRAWA LED 25W, IP20 OPAL 1085 4000K ALUMINIUM
 - OPRAWA LED 47W PAR 595X595 3X 4000K IP20
- WSZYSTKIE OPRAWY MONTOWAĆ NASTROPOWO

- Oprowa ewakuacyjna Safe LED I 1W z modulem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
- Oprowa ewakuacyjna Safe LED I 1W z modulem awaryjnym 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

ZEW OPRAWA LED 17W z modulem AW 1h przystosowana do pracy na zewnątrz

Inwestor:		Obiekt:	
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój działka nr 162/10, obręb Stone, AM9	
Temat:		Stadium:	Branża:
Przebudowa pomieszczeń Strazy miejskiej na potrzeby Ośrodka pomocy społecznej		PB	E
Projektant:		Tytuł rysunku:	
mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr. DOS/0358/PBE/16		Rzut parteru Instalacja oświetleniowa	
		Skala:	
		1:50	
		Nr rys.	
		E-1	
		Data:	
		06.2019	



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
Inż. Edward Knapczyk

ul. Piastów 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl
tel./fax: 71 340 50 00 lub 606 52 30 181 (GSM/Intero)