



- Oznaczenia
- MAG – zawór kulowy DN50 samozamykający z głowicą typu MAG
- MD4z – sterownik układu /centrała alarmowa/
- DEX1 – detektor gazu
- LBX – lampka ostrzegawcza
- S – syrena piezoceramiczna 110 dB

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH				
57-350 Kudowa Zdr. ul.Norwida 8				
Projektant	mgr inż.L.Czechowska	Stadium:	PT	
	mgr inż.Andrzej Sieczek	Data:	02.2014	
Sprawdził	mgr inż.Anieta Rychlińska	Czasz	Instalacyjna	
		Skala:	1:20	
Obiekt:	Zespół Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju			
	ul.Szkolna 8			
Nazwa rys.:	Nr rys.:			
Rzut poziomy kotłowni gazowej-aktywny system bezpieczeństwa	T-5			