



**Przepustowość  $Q_{nom} = 40 \text{ m}^3/\text{h}$**

9	Szafka gazowa	1	1200 x 1000 x 450
8	Zawór kołnierzowy	1	Wk2a DN50
7	Manometr tarczowy	1	0 – 10 kPa kl. 1,6
6	Kurek manometryczny	1	PG MS-1
5	Rejestrator impulsów	1	Mac R4/CRS-03
4	Gazomierz miechowy	1	G25 (L=335)
3	Zawór kulowy	1	JS588 5 / 4" w-w
2	Reduktor gazowy	1	FMS
1	Zawór kołnierzowy	1	Wk4aq DN25

Numer	Nazwa	Ilość	Opis
PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH			
57-350 Kudowa Zdr. ul.Zdrojowa 16/19/3			
Projektant:	mgr Inz.Liliana Czechowska	Stadium:	PT
	mgr Inz.Andrzej Słeczek	Data:	02.2014
Sprawdził:	mgr Inz.Aneta Rychlińska	Część	Instalacyjna
		Skala:	1:10
Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku ZSP 57-350 Kudowa Zdrój ul.Szkolna 8			Nr rys.:  4
Nazwa rys.:  Punkt redukcyjno-pomiarowy			