



Minimalne przykrycie gazociągów
powinno wynosić:

$h_{\min} = 0.6 \text{ m}$ dla przyłączy domowych

$h_{\min} = 0.8 \text{ m}$ dla gazociągów w terenie zabudowanym

$h_{\min} = 1.0 \text{ m}$ dla gazociągów w terenie nie zabudowanym

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH			
57-350 Kudowa Zdr. ul.Zdrojowa 16/19/3			
Projektant:	mgr inz.Liliana Czechowska	Stadium:	PT
	mgr inz.Andrzej Słeczek	Data:	02.2014
Sprawdził:	mgr inz.Aneta Rychlińska	Czesc	Instalacyjna
		Skala:	1:10
Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku ZSP 57-350 Kudowa Zdrój ul.Szkolna 8			Nr rys.:
Nazwa rys.: UŁOŻENIE GAZOCIĄGU W WYKOPIE			3