

**NACZELNY LEKARZ UZDROWISKA
UZDROWISK OBSZARU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**
z siedzibą: 57-520 Długopole - Zdrój, ul. Zdrojowa 10a, tel. 74-8139091, 728 928 741

NACZELNY LEKARZ UZDROWISKA
UZDROWISK OBSZARU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

PS-NLU2.983.3.2016/6

Długopole - Zdrój, 25.04.2016r.

Pan


Piotr Maziarz
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

ul. Zdrojowa 24
57 – 350 Kudowa-Zdrój



39700

BOK 4441/4/2016
2016-04-27



Złobinska

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 29.03.2016 r. na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz 976) Naczelną Lekarkę Uzdrawiska – lek. med. Aleksandra Sędziak przeprowadziła kontrolę problemową w trybie zwykłym urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego: **Park Uzdrawiskowy „Park Zdrojowy” w Kudowie – Zdroju oraz Rehabilitacyjny Basen Uzdrawiskowy w Kudowie - Zdroju**, których właścicielem jest Gmina Kudowa – Zdrój, w zakresie określenia stanu i funkcjonowania ww. urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ustawowych i sanitarnych.

1. Przedmiotowy zakres przeprowadzonej kontroli:

- 1) ocena stanu i funkcjonowania urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ustawowych i sanitarnych,
- 2) ocena dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

2. Zagadnienia podlegające ocenie w trakcie przeprowadzonej kontroli:

- 1) spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012.0.452),
- 2) zgodność danych zgłoszonych do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze stanem faktycznym,
- 3) regulaminy porządkowe urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

W zakresie zagadnień objętych kontrolą w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012.0.452):

Park Uzdrowiskowy „Park Zdrojowy” jest zlokalizowany w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kudowa – Zdrój, powierzchnia Parku, jego usytuowanie i rodzaj roślinności zapewnia kształtowanie korzystnych warunków środowiska uzdrowiskowego, na terenie Parku znajdują się: ławki, pojemniki na odpady, a także odpowiednie oświetlenie, na terenie Parku znajdują się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne w tym pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, w widocznych miejscach przy wejściu do Parku został umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z parku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Parku Uzdrowiskowego „Park Zdrojowy” w Kudowie – Zdroju stwierdzono spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012.0.452).

Rehabilitacyjny Basen Uzdrowiskowy zlokalizowany jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Kudowa – Zdrój przy ul. Moniuszki 2a, na terenie kompleksu krytego basenu sportowo - rehabilitacyjnego „Wodny Świat. Basen jest napełniany wodą spełniającą jakościowe wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, eksploatacja basenu odbywa się w systemie częściowo zamkniętym – przy określonym dopływie do basenu wody gospodarczej uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem (elektroliza soli) i ponownie wprowadzanej do basenu, sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i powietrza hali basenowej określa

instrukcja funkcjonalna, przy basenie znajdują się pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne. Wloty i wyloty wody oraz jej spust są usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto co najmniej jeden spust denny umożliwia całkowite opróżnienie basenu. Niecka basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego dla osób dorosłych jest napełniona wodą na głębokość od 0,9 m do 1,10 m, na jedną osobę korzystającą z basenu w trakcie ćwiczeń przypada co najmniej 6 m² lustra wody w basenie. Możliwość wejścia do basenu osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym jest zapewniona przez zainstalowany podnośnik (w trakcie kontroli podnośnik poddawany był konserwacji), posadzka oraz dno i ściany niecki basenu są wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgnięciem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję, posadzka jest wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu. Pomieszczenia przybasenowe są podzielone na dwie strefy: przeznaczoną dla pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla pacjentów bez obuwia, poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, są usytuowane w następującej kolejności: przebieralnie wyposażone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, natryski, brodzik. Korzystanie z basenu w trakcie gimnastyki leczniczej odbywa się pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika, w widocznym miejscu przy wejściu na basen jest umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z basenu, basen jest wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, na brzegach niecki basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego nie zostały umieszczone poręcze do ćwiczeń (w zgłoszeniu do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wskazano brak możliwości dostosowania z powodu ograniczeń konstrukcyjnych), jednocześnie w trakcie kontroli stwierdzono, że uchwyty do ćwiczeń dostępne są na obrzeżach niecki dzięki zastosowaniu odpowiednio wyprofilowanej armatury, niecka basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego jest wyposażona w schody odpowiedniej szerokości (brak poręczy przy schodach), nie jest natomiast wyposażona w pochylnię, umożliwiającą wejście do basenu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (w zgłoszeniu do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa wskazano brak możliwości dostosowania z powodu ograniczeń konstrukcyjnych). W skład instalacji wchodzi następujące urządzenia:

instalacja zasilająca wodą, instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń – kanalikiem przelewowym wokół basenu, instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji, instalacja zwykłej wody ciepłej i zimnej. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, dokonanie tych czynności jest dokumentowane.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Rehabilitacyjnego Basenu Uzdrowiskowego „Wodny Świat” w Kudowie – Zdroju stwierdzono - zgodnie ze zgłoszeniem ewidencyjnym - brak spełnienia wymogu określającego, iż niecka basenowa powinna być wyposażona w pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza, przy czym pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz. Poza powyższym stwierdzono spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012.0.452).

2. Zgodność danych zgłoszonych do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze stanem faktycznym:

Park Uzdrowiskowy „Park Zdrojowy” w Kudowie – Zdroju oraz Basen Sportowo – Rehabilitacyjny w Kudowie – Zdroju, określone jako urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego w Operacie Uzdrowiskowym Uzdrowiska Kudowa – Zdrój z 10.2008 roku oraz w Decyzji Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2009 roku potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Kudowa – Zdrój, zostały zgłoszone do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonej przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Uzdrowisk Obszaru Województwa Dolnośląskiego. W dniu 3 czerwca 2015 roku dokonano aktualizacji wpisu do Ewidencji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność danych zgłoszonych do Ewidencji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze stanem faktycznym.

3. Regulaminy porządkowe urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego:

W trakcie kontroli przedłożono kopię Uchwały nr XI/62/15 Rady Miasta Kudowa - Zdrój z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego w Kudowie – Zdroju wraz z treścią Regulaminu i uzasadnieniem. **Regulamin w sposób przejrzysty i**

czytelny opisuje zasady korzystania z kontrolowanego urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

W trakcie kontroli przedłożono kopię Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2002 Dyrektora Basenu Sportowo-Rehabilitacyjnego „Wodny Świat” w Kudowie-Zdroju z dnia 03.07.2002 roku dotyczącego wprowadzenia regulaminu dla osób korzystających z basenu wraz z treścią Regulaminu. **Regulamin w sposób przejrzysty i kompleksowy opisuje zasady korzystania z kontrolowanego urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.**

4. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli Parku Uzdrowiskowego „Park Zdrojowy” w Kudowie – Zdroju nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. W wyniku przeprowadzonej kontroli Rehabilitacyjnego Basenu Uzdrowiskowego „Wodny Świat” w Kudowie – Zdroju stwierdzono - zgodnie ze zgłoszeniem ewidencyjnym - brak spełnienia wymogu określającego, iż niecka basenowa powinna być wyposażona w pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza, przy czym pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz. Poza powyższym nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z uwagi na powyższe, wobec **pozytywnej oceny kontrolowanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego**, z nieprawidłowościami w zakresie objętym kontrolą, tj.:

- brakiem spełnienia wymogu określającego, iż niecka basenowa rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego powinna być wyposażona w pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza, przy czym pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz,

zaleca się: dostosowanie kontrolowanego urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, tj. Rehabilitacyjnego Basenu Uzdrowiskowego zlokalizowanego w Kudowie – Zdroju przy ul. Moniuszki 2a do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012.0.452), w terminie ustawowym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

NACZELNY LEKARZ UZDROWISKA
UZDROWISK OBSZARU WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
Aleksandra Sędziaka
lek. med. Aleksandra Sędziak
specjalista w dziedzinie
balneologii i medycyny fizykanej