

IR.271.25.2020

Kudowa Zdrój, dnia 12-11-2020 r.

Wyjaśnienia do wniosku nr 2 z dnia 10.11.2020 r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie „Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój”

pod nr 605032-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

1. Pytanie do części 1: Na przekrojach konstrukcyjnych oraz opisie technicznym warstwy mineralno-asfaltowe to odpowiednio: 5cm (wiążąca) i 5cm (ścieralna). Z kolei w przedmiarze robót widnieje 8cm (wiążąca) i 4cm (ścieralna). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i zamieszczenie na stronie prawidłowego przedmiaru robót.

Odpowiedź: Warstwy mineralno- asfaltowe dla części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi oraz dokumentacją techniczną. Załączony przedmiar ma charakter poglądowy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
Mariusz Fleszar